

 Svensktillverkade värmeåtervinningsaggregat

FRX 350T / 550T

INSTALLATION OCH DEMONTERING



FRX 350T / 550T Installation och Demontering

Tack för att du valde denna produkt från Fresh. Innan du installerar och använder aggregatet bör du läsa igenom denna installationsmanual. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens.

Fresh FRX är svensktillverkade högkvalitativa återvinningsaggregat konstruerade och tillverkade i Sverige. Tack vare detta uppfylls de krav som finns i Sverige på kvalitet, servicevänlighet, enkel skötsel och högsta energibesparing/energiklass. Självklart uppfylls ErP 2016.



Innehållsförteckning	Kapitel	Sida
Godsmottagning	1	03
Säkerhetsföreskrifter	2	03
Tekniska uppgifter	3	04-06
Installation	4	06
Funktion/styr	5	06
Underhåll	6	06
Isärtagning och återvinning	7	08

Garanti

All utrustning som tillverkas av oss är provkörda och testade innan de lämnar fabriken, och sänds i gott skick.

Vi lämnar 2 års garanti räknat från ursprungligt inköpsdatum och i enlighet med Teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser NL 09 med tillägg VU13.

Denna garanti gäller inte för fel orsakade av olyckshändelse, missbruk, försummelse, eller slitage, vi håller oss inte ansvarig för konsekvenser, kostnader och förluster orsakade av detta.

Garantin gäller inte för aggregat där förändringar har genomförts utan vår vetskap eller samtycke.

Om aggregaten visar sig vara felaktigt, eller gått sönder ska köparen meddela oss inom fem dagar.

Om det visar sig att aggregaten skadats under transport, ska krav ställas mot transportör, vi tar inget ansvar för sådana skador.

1. Godsmottagning

Vid upppackning av aggregatet, kontrollera att det inte uppstått några skador under transporten. Aggregaten packas på fabrik för att klara av en normal transport. Det är ej tillåtet att installera ett skadat aggregat. Lyft ej aggregatet i anslutningsstosar eller elektriska kablar.

Produkten innehåller följande:

- 1 st Värmeåtervinningsaggregat
- 1 st Manöverpanel
- 1 st Installationsmanual

Observera! Montering, injustering och igångkörning som beskrivs i denna anvisning ska utföras av behörig auktoriserad personal.

2. Säkerhetsföreskrifter



- Aggregatet är endast avsett för att ventileras byggnader och får ej användas för andra ändamål.
- Använd inte aggregatet i explosiva miljöer eller tillsammans med brännbara, aggressiva och lätt antändliga gaser.
- Använd aldrig aggregatet utan filter.
- Innan service- och underhållsarbeten påbörjas stängs aggregatet av och görs strömlöst genom att bryta huvudsäkring/stickkontakter. Vänta minst 3 minuter innan frontluckan öppnas.
- Fläktarna måste hinna stanna och eftervärmningsbatteriet svalna.
- Ta inte isär och modifiera aggregatet, det kan orsaka mekaniska fel eller skador.
- Använd aldrig en skadad nätkabel.
- Aggregatet ska monteras på ett jämnt och stabilt underlag.
- Använd inte vatten eller annan vätska vid rengöring av elektriska delar eller anslutningar.
- Anslut aldrig aggregatet till elnätet under andra förhållanden än som anges på aggregatets etikett (sitter på ovansidan).

FRX 350T / 550T Installation och Demontering


3. Tekniska uppgifter

Anslutningsalternativ


Bilden visar med tilluft till vänster.



Mått FRX 350T (mm)




Mått FRX 550T (mm)



Påfilter

På tilluften används filter i klass F7 och på frånluften filter i klass M5.

Modell	350T	550T
Bredd	592 mm	792 mm
Höjd	287 mm	392 mm
Djup	300 mm	375 mm



FRX 350T / 550T Installation och Demontering

Teknisk data

Modell		FRX 350T	FRX 550T
Eftervärmningsbatteri el	50Hz/VAC	3-fas, 400	
	kW	5	9
Eftervärmningsbatteri vatten		Se produktvalsprogram Fresh Designer	
Fläktar	50Hz/VAC	1-fas, 230	
- frånluft	W/A	448 / 2,8	715 / 3,15
	min-1	3000	2800
- tilluft	W/A	448 / 2,8	715 / 3,15
	min-1	3000	2800
Motor skyddsklass		IP-44	
Max effektförbrukning	kW	5,9	10,5
Styrenhet		integrerad	
Filter		F7/M5	
Isolering	mm	50	
Vikt	kg	285	355
Uppfyller ErP 2016		ja	

Kapacitet

För kapacitet och utförligare tekniska data hänvisar vi till dimensioneringsprogrammet Fresh Designer.

Elanslutning inklusive elbatteri

Modell	Spänning	Säkring
FRX 350T	3 x 400 V	16 A
FRX 550T	3 x 400 V	20 A

FRX 350T / 550T Installation och Demontering

Ljuddata FRX 350T

Frekvensband	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Tot
Total ljudnivå									71
Till omgivning	49	42	44	37	31	30	27	14	40 dB(A)
Uteluft	53	53	57	53	45	36	23	6	53 dB(A)
Tilluft	59	59	63	63	65	65	61	51	70 dB(A)

Ljuddata FRX 550T

Frekvensband	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Tot
Total ljudnivå									78
Till omgivning	50	44	45	41	35	38	34	20	44 dB(A)
Uteluft	54	55	58	57	49	44	30	12	57 dB(A)
Tilluft	60	62	66	67	71	73	67	58	77 dB(A)

4. Installation

4.1 Installation av aggregat

- Se till att aggregatet installeras fast samt på en plan och horisontell yta.
- Innan aggregatet ansluts till kanalsystemet ska alla öppningar vara stängda. Anslut därefter kanalerna till aggregatet. Se luftriktningssymbolerna vid anslutningarna.
- Undvik att ansluta böjar direkt på aggregatets anslutningsstosar. Kanalsystemet bör anslutas på ett sådant sätt att vibrationer från aggregatet ej kan överföras till kanalsystemet och omgivningen.
- Installationen ska utföras på ett sådant sätt att vikten av kanalsystemet och dess komponenter inte överbelastar aggregatet.
- Vid installation se till att det finns tillräckligt med serviceutrymme framför aggregatet.
- Om aggregatet monteras mot vägg finns risk att vibrationer överförs till angränsande rum och kan orsaka ljudproblem. Rekommenderat avstånd från vägg är 400 mm. Om detta inte är möjligt installera aggregatet mot en vägg till ett rum som inte är ljudkänsligt. Isolera vägg och golv om möjligt med en tung isolering för att förhindra ljudproblem.
- Se till att ute- och avluftskanaler isoleras ordentligt för att undvika kondens.
- Innan aggregatet ansluts försäkra att spänningsmatningen motsvarar aggregatets specifikation.
- Installera aggregatets temperaturgivare GT1 för tilluften. Ska monteras så långt bort från aggregatet som möjligt men innan första förgreningen.

5. Funktion/ Styr & Regler

- Se separat manual

6. Årligt underhåll

Nedanstående punkter ska ses över minst 1 gång per år. Innan underhållsarbeten påbörjas se till att göra aggregatet spänningslöst.

1. Ställ aggregatet i läge stopp via kontrollpanelen.
2. Vänta till fläktarna stannat (ca 3min) och värmeelementet svalnat.
3. Dra ur stickproppen.

Filter

Filter byts ut efter behov, dock minst 1 gång per år.

Värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren behöver översyn.

- Se till att hålen i värmeväxlaren inte är igensatta. Lister, borstar och drivrem inte är slitna.
- Värmeväxlaren tas bort genom att lossa de två snabbkontaktarna och dras sedan ut.
- Värmeväxlaren rengörs med hjälp av ljummet vatten och mild tillsats av icke korrosivt alkaliskt rengöringsmedel. Använd ej högtryckstvätt eftersom det kan skada växlaren.
- Vid rengöring av växlaren skydda rotormotorn från fukt och vätska.
- Efter rengöring torkas värmeåtervinnaren och skjuts in på sin plats och snabbkontaktarna ansluts.
- **WARNING!** Det är förbjudet att använda värmeväxlaren om filtren tas bort!

Eftervärmningsbatteri

Eftervärmningsbatteriet kräver inte ytterligare underhåll.

- Eftervärmningsbatteriet (EL) kräver inget underhåll. Om temperaturskyddet löst ut: Åtgärda felet innan aggregatet åter tas i drift. Värmebatteriet kan tas ur genom att koppla bort snabbkontakten och därefter dra ut batteriet.
- Om det manuella överhettningsskyddet löser ut måste aggregatet kopplas bort från nätspänningen. Vänta tills värmeelementen svalnat och fläktarna stannat innan frontluckan öppnas.
- Åtgärda felet och tryck på reset-knappen och starta aggregatet.

Fläktar

Fläktarna rengörs vid behov.

- Fläktarna har permanentmorda lager.
- Lossa snabbkontakten för fläkten och dra därefter ut fläkten och monteringsplåten.
- Inspektera fläktens impeller så den är fri från damm eller skräp som kan skapa obalans i fläkthjulet. Obalans kan skapa vibrationer och sliter på lager.
- Rengör fläkthjulet och insidan av höljet med skonsamt rengöringsmedel och vatten.
- Använd inte högtryckstvätt, skarpa verktyg eller aggressiva lösningsmedel, som kan repa eller skada impellern vid rengöring av fläkthjulet.
- Sänk inte ner impellern i vätska.
- Se till att fläktens balansvikter inte har rubbats.
- Kontrollera att höljet inte hindrar impellern.
- Innan installation av fläktarna låt impellern torka.
- Montera fläktarna tillbaka i aggregatet.
- Om fläkten inte startar eller termokontaktskyddet bryter, kontakta tillverkaren.

7. Isärtagning och återvinning

Nödvändiga verktyg

- Skruvmejslar alternativt skruvdragare Torx-, Phillips-, och insexskruvar
- Polygriptång
- Skiftnyckel
- Hammare
- Avbitare

Demontering/ Montering

Öppna luckor/dörrar med aggregatets nyckel.
Avlägsna filter, fläktar, värmeväxlare, batterier etc.
Lossa fläktar från monteringsplåten (skiftnyckel).

Detalj	Material	Hantering
Paneler och dörrar	Plåt AZ185 och stenullsisolering	Återvinning efter separation
Metalldelar	Plåt AZ185, stål, förzinkat stål, pulverlackerat stål	Återvinning
Värmeväxlare (luft-luft)	Aluminium, stål	Återvinning efter separation
Luftvärmare	stål, förzinkat stål (sammansatt)	Återvinning efter separation
Tätninglist, vibrationsdämpning	EPDM	Energiutvinning (värmeverk)
Luftfilter	Glasfibermedia, förzinkad stålram	Återvinning / energiutvinning (värmeverk) efter separation
Fästmaterial	Förzinkat stål, aluminium	Återvinning
Tätningssmassa	Akryl, MS Polymer	Energiutvinning (värmeverk)
Ljuddämpningsmaterial	Syntetfiber	Energiutvinning (värmeverk)
Motorer	Sammansatta	Återvinning efter separation
Styr- och elkomponenter	Sammansatta, elektronikprodukter	Återvinning av auktoriserat företag
Emballage	Trä, plastfilm, wellpapp, kartong	Återvinning, Energiutvinning



FRESH AB
Gränsholmsvägen 136
355 99 GEMLA

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

